

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ39.В.00058**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0633208**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "НОРТ". Адрес: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57. ОГРН: 1081832005012. Телефон (3412) 941-941, факс (3412) 941-941.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НПО НОРТ". Адрес: 422540, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, д. 48. Адрес производства: 426028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д. 57. ОГРН: 1021801158830. Телефон (3412) 941-900, 941-901, факс (3412) 941-900, 941-901.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Государственное учреждение "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Омской области" (ОС "ОМСКПОЖТЕСТ" СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области). 644043, г. Омск, ул. Интернациональная, д. 41, тел./факс (3812) 57-55-80. ОГРН: 1065503043935. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ39 выдан 16.05.2011г. МЧС России.
(наименование и место нахождения органа по сертификации)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Биопирен (антипирен-антисептик) "Пирилакс" для древесины и материалов на ее основе модификации "Пирилакс"-Prime, ТУ 2499-027-24505934-05.1 (первая) группа огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность с общим расходом не менее 200 гр/м² и защитно-декоративным составом "KRASULA" (ТУ 2386-041-24505934-2012) с расходом 150 гр/м², устойчив к старению. II (вторая) группа огнезащитной эффективности при нанесении на поверхность с общим расходом не менее 200 гр/м², устойчив к старению. Вид продукции - средства огнезащиты.
(информация об объекте сертификации)

код ОК 005 (ОКП)
24 9990

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) гл. 30, ст. 136, гл. 33, ст. 150, ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний".
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС
код ТН ВЭД России
3824 90 700 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы № 12-15-8/1 от 20.03.2012 г., № 12-15-8/4 от 20.03.2012 г., № 12-15-8/7 от 26.03.2012 г. № 12-15-8/8 от 03.04.2012 г. ИЛ СЭУ ФПС ИПЛ по Новосибирской области, № ТРПБ.RU.ИН16 от 25.08.2010 г., Акт оценки производства № 53 от 21.03.2012 г. ОС "ОМСКПОЖТЕСТ" СЭУ ФПС ИПЛ по Омской области, № ТРПБ.RU.ПБ39 от 16.05.2011 г. Схема сертификации - 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 2499-027-24505934-05 "Пирилакс" (антипирен-антисептик) для древесины", ТУ 2386-041-24505934-2012 "Защитно-декоративные составы "KRASULA"
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.05.2012 по 21.05.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Д.И. Серов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.И. Демин